Obec Borský Svätý Jur

908 79 Borský Svätý Jur č. 690

Č.j. SOÚ – 1159/2023 - PLA

V Senici dňa , 10.07.2023

Vybavuje - Ing. Planka Ľ.
Č.t. 034/6512642
lubomir.planka@senica.sk

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a,s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,** v zastúpení spoločnosťou **LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava** podali dňa 05.05.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby **„ SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK"** ako líniová stavba v katastrálnom území **Borský Svätý Jur.**

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 09.05.2023 .

V súlade s § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle § 36 ods.2 a § 142h zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Obec Sekule , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.5O/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátne správy postupom podľa § 35 a 36 ods. 4 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení stavby

„SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK" ako líniová stavba v katastrálnom území **Borský Svätý Jur,** tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

1. Identifikačné údaje stavby a investora

1.1. Názov stavby: **SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK**
Objekty : **SO 01 – VN rozvody**
SO 02 – NN rozvody
PS 01 – Rekonštrukcia TS č. 0003-002

1.2. Miesto stavby: Sekule
1.3. Okres: Senica
1.4. Kraj: Trnavský
1.5. Odvetvie: Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie
1.6. Druh stavby: Líniová stavba
1.7. Investor : Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
1.8. Projektant : Ing. Dušan Držik, LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava
Termín začatia stavby : rok 2024
Termín ukončenia stavby : rok 2024

TECHNICKÝ POPIS

V lokalite sa nachádzajú existujúce odberné miesta napojené z príliš vzdialenej TS. Z prevedeného merania kvality dodávky elektrickej energie na odberných miestach sa preukázala nevyhovujúca kvalita dodávky elektrickej energie. Z výsledkov merania boli zároveň zistené hodnoty nesymetrie a úbytku napätia, ktoré boli nevyhovujúce v zmysle STN EN 50160:2010/A2:2019 a vyhlášky 236/2016 Z.z. Výstavba nových VN prípojky pre napojenie rekonštruovanej TS VN vedenie bude zakabelizované v zelenom páse pieskovom lôžku. NN rozvody bude vyvedený výkon z TS na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení V dotknutej lokalite. Predmetom prevádzkových súborov je rekonštrukcia TS demontáž stavajúceho transformátora a jeho vyzbrojenie novým transformátorom o výkone 400kVA v záujmovej lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a spol'ahlivosti dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Projektové kapacity :

- VN káblové vedenie	3 x NA2XS(F)2Y 1x240	70 m
- NN káblové vedenie	NAYY-J 4x240-distribučné rozvody	180 m
- Rozpojovacia a istiaca skriňa	VRIS1+K	1 ks
- Rozpojovacia a istiaca skriňa	SR	1 ks
- Transformátor 400 kVA		1 ks

SO 01 - VN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre rekonštruovanú TS.
VN káblové vedenie bude napojené na exist. VN káblové vedenie pomocou priamej spojky pri demont. UO 103/214.Trasa ide v zeleni v súbehu s exist. oplotením až do rekonštruovanej TS č.0003-002 kde bude napojený pomocou vonkajších VN koncoviek.

VN vzdušné vedenie AlFe linky č.214 bude spolu s PB a UO 103/214 v plnom rozsahu demontované.

VN káblový rozvod je realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2, riešená dĺžka novej trasy je 70m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe sVN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, vmieste spojenia dvoch HBPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 15m.

Káble budú uložené v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

SO O2 - NN ROZVODY

Z rekonštruovanej transformačnej stanice bude vyvedený jeden NN kábel NAYY-J 4x240 mm2 pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Borský Svätý Jur.

1.NN vývod bude napájať novú rozpojovaciu a istiacu skriňu SR, ktorá bude osadená pri exist. PB č. 147 vzdialenom od TS 42m. Na dotknutom PB č.147 budú exist. NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojmi NAYY-J 4x95mm2. Trasa NN vývodu je navrhovaná cez a popri asfaltovej ceste smerom k exist. PB č.147. Minimálny odstup od krajnice cesty je 0,5m.

NN vývod z návrh. rozpojovacej a istiacej skrine SR bude ukončený po cca. 138m na exist. PB č.142. Trasa NN vývodu je navrhnutá v súbehu s asf. cestou a exist. plynovodom. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm2. NN vývod z navrhovanej 1-SR bude zaústený do novej 1-VRIS1+k uchytenej O stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájanie bude novým NN prepojom NAYY-J 4X95mm2.

NN rozvody - spoločná časť

Distribučné NN káblové vedenie navrhujem realizovať káblami NAYY-J 4x240mm2. Trasované budú prevažne v zeleni. Dĺžka hlavných NN rozvodov je 180m.

Prepoje z nových skríň SRNRIS na existujúce vzdušné vedenia navrhujem realizovať NAYY-J 4x95mm2. Trasované budú v súbehu s novými NN vedeniami smerom k najbližším existujúcim podperným bodom, kde budú ukončené prepojením na existujúce vedenia. Dĺžka NN rozvodov je 20m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie

navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXKV Q160mm, resp. PE {3160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornená na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

Pred začatím zemných prác musia byť podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

PS O1 - REKONŠTRUKCIA TS 0003-002

Existujúcu dva a pol stĺpovú trafostanicu TS 0003-002 navrhujem ponechať existujúcu. Exist. dva a pol stĺpová trafostanica bude vyzbrojená novým transformátorom o výkone 400kVA.

Existujúca trafostanica bude dozbrojená novými poistkami EFEN 25A a osadené budú na exist. poistkové spodky.

NN rozvádzač - exist. 7 vývodový _

Navrhovaný NN rozvádzač trafostanice bude s menovitým prúdom 630A pre možnosť osadenia transformátora s výkonom 1x400kVA. Pre daný prípad bude použitý transformátor 400kVA. Od transformátora bude NN rozvádzač napojený káblom 1X NAYY-J 4x240mm2. NN rozvádzač bude opatrený výstražnými tabuľkami v zmysle STN a označením trafostanice TS.

K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány :

- Okresný úrad pozemkový a lesný Senica - bez pripomienok
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici – bez pripomienky
- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – bez pripomienok
- Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica – bez podmienok
- TTSK, Úrad Trnavského sam. kraja, Starohájska 10, Trnava - s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – bez podmienok
- ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – bez pripomienok
- OTNS, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- Energotel, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- UPC Broadband Slovakia, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Sitel, s.r.o., Košice- bez pripomienok
- Transpetrol, a.s., Bratislava - bez pripomienok
- Eustream, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Bratislava- bez pripomienok
- Obec Borský Svätý Jur – s podmienkami
- Hydromeliorácie,š.p., Bratislava – bez pripomienok

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 10051/2023/DJ zo dňa 15.2.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava ,** ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0099/2023/Mo zo dňa 6.02.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zn. CD 6622/2023 zo dňa 07.03.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA** , č. OU-SE-OSZP- 2023/003759-002 zo dňa 09.02.2023 , OU-SE-OSZP-2023/003772-002 zo dňa 03.02.2023 , OU-SE-OSZP-2023/003711-002 zo dňa 08.02.2023 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor** , č. OU-SE-PLO-2023/003709-003 zo dňa 08.02.2023 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **TTSK, Starohájska 10, Trnava** č. 08018/2023/ONM-3 zo dňa 05.04.2023 .

Rešpektovať stanovisko vo vyjadrení **OR HaZz v Senici,** ORHZ-SE-2023/000037-002 zo dňa 03.02.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612302712 zo dňa 31.01.2023 .

Rešpektovať podmienky stanoviska **Obce Borský Svätý Jur** zo dňa 21.04.2023 a 20.4.2023 .

Rešpektovať podmienky stanoviska **ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Bratislava,** č. 35266/2022/0230-5 zo dňa 19.10.2022 .

Rešpektovať podmienky stanoviska RÓVZ so sídlom v Senici č. RÚVZSE/OHŽPaZ/349/1059/2023 zo dňa 01.03.2023 .

Toto rozhodnutie podľa § 4O ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a,s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou LiV–EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava podali dňa 05.05.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK“ ako líniová stavba v katastrálnom území Borský Svätý Jur. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 09.05.2023 a ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo zvolané na deň 25.5.2023. V lokalite sa nachádzajú existujúce odberné miesta napojené z príliš vzdialenej TS. Z prevedeného merania kvality dodávky elektrickej energie na odberných miestach sa preukázala nevyhovujúca kvalita dodávky elektrickej energie. Z výsledkov merania boli zároveň zistené hodnoty nesymetrie a úbytku napätia, ktoré boli nevyhovujúce v zmysle STN EN 50l60:2010/A2:2019 a vyhlášky 236/2016 Z.z. Výstavba nových VN prípojky pre napojenie rekonštruovanej TS VN vedenie bude zakabelizované v zelenom páse pieskovom lôžku. NN rozvody bude vyvedený výkon z TS na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení V dotknutej lokalite. Predmetom prevádzkových súborov je rekonštrukcia TS demontáž stavajúceho transformátora a jeho vyzbrojenie novým transformátorom o výkone 400kVA v záujmovej lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a spol'ah|ivosti dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom.
Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa §37 stavebného zákona umiestnenie stavieb zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané dotknutými organizáciami a orgánmi sú zakotvené v rozhodnutí. Podmienky dané vo vyjadreniach treba rešpektovať a zohľadniť v ďalšom stupni dokumentácie.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle§ 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 300.-€

Mgr. Juraj S m o l á r
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce .

OBEC
BORSKÝ SVÄTÝ JUR 690
908 79

Vyvesené dňa 11. 07. 2023 Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Západoslovenská distribučná, a,s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Ing. Martin Perniš, Donská 60, Bratislava IV – mestská časť Záhorská Bystrica
4. Obec Borský Svätý Jur 2x
5. Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
7. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
9. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
11. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Plátenícka 2 , Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
13. TTSK, Úrad Trnavského sam. kraja, Starohájska 10, Trnava
14. Spis