Obec Borský Svätý Jur

908 79 Borský Svätý Jur č. 690

Č. j. SOÚ – 1159/2023 - PLA
487/2024 – PLA
Vybavuje : Ing. Planka Ľ.
Č.t.034/6512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa, 09.02.2024



Verejná vyhláška

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a,s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 33 361 518** v zastúpení spoločnosťou **LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401** podali dňa 08.11.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **„ SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK"** ako líniová stavba v katastrálnom území **Borský Svätý Jur.**

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Borský Svätý Jur pod, č. SOÚ – 1159/2023- PLA dňa 10.07.2023.

Obec Borský Svätý Jur , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č 5O/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § § 37, 62 a 63 stavebného zákona v rozhodol takto:

Stavba **„ SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK"** ako líniová stavba v katastrálnom území **Borský Svätý Jur** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

1. Identifikačné údaje stavby a investora

1.1. Názov stavby: **SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK**
Objekty : **SO 01 – VN rozvody**
SO 02 – NN rozvody
PS 01 – Rekonštrukcia TS č. 0003-002

1.2.	Miesto stavby:	Borský Svätý Jur
1.3.	Okres:	Senica
1.4.	Kraj:	Trnavský
1.5.	Odvetvie:	Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie
1.6.	Druh stavby:	Líniová stavba
1.7.	Investor :	Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
1.8.	Projektant :	Ing. Dušan Držik, LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava
	Termín začatia stavby :	rok 2024
	Termín ukončenia stavby :	rok 2024

TECHNICKÝ POPIS

V lokalite sa nachádzajú existujúce odberné miesta napojené z príliš vzdialenej TS. Z prevedeného merania kvality dodávky elektrickej energie na odberných miestach sa preukázala nevyhovujúca kvalita dodávky elektrickej energie. Z výsledkov merania boli zároveň zistené hodnoty nesymetrie a úbytku napätia, ktoré boli nevyhovujúce v zmysle STN EN 50160:2010/A2:2019 a vyhlášky 236/2016 Z.z. Výstavba nových VN prípojky pre napojenie rekonštruovanej TS VN vedenie bude zakabelizované v zelenom páse pieskovom lôžku. NN rozvody bude vyvedený výkon z TS na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení V dotknutej lokalite. Predmetom prevádzkových súborov je rekonštrukcia TS demontáž stavajúceho transformátora a jeho vyzbrojenie

novým transformátorom o výkone 400kVA v záujmovej lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a spol'ah|ivosti dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Projektové kapacity :

- VN káblové vedenie	3 x NA2XS(F)2Y 1x240	70 m
- NN káblové vedenie	NAYY-J 4x240-distribučné rozvody	180 m
- Rozpojovacia a istiaca skriňa	VRIS1+K	1 ks
- Rozpojovacia a istiaca skriňa	SR	1 ks
- Transformátor 400 kVA		1 ks

SO 01 - VN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre rekonštruovanú TS.

VN káblové vedenie bude napojené na exist. VN káblové vedenie pomocou priamej spojky pri demont. UO 103/214.Trasa ide v zeleni v súbehu s exist. oplotením až do rekonštruovanej TS č.0003-002 kde bude napojený pomocou vonkajších VN koncoviek.

VN vzdušné vedenie AlFe linky č.214 bude spolu s PB a UO 103/214 v plnom rozsahu demontované.

VN káblový rozvod je realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2, riešená dĺžka novej trasy je 70m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe sVN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, vmieste spojenia dvoch HBPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 15m.

Káble budú uložené v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

SO O2 - NN ROZVODY

Z rekonštruovanej transformačnej stanice bude vyvedený jeden NN kábel NAYY-J 4x240 mm2 pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Borský Svätý Jur.

1.NN vývod bude napájať novú rozpojovaciu a istiacu skriňu SR, ktorá bude osadená pri exist. PB č. 147 vzdialenom od TS 42m. Na dotknutom PB č.147 budú exist. NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojmi NAYY-J 4x95mm2. Trasa NN vývodu je navrhovaná cez a popri asfaltovej ceste smerom k exist. PB č.147. Minimálny odstup od krajnice cesty je 0,5m.

NN vývod z návrh. rozpojovacej a istiacej skrine SR bude ukončený po cca. 138m na exist. PB č.142. Trasa NN vývodu je navrhnutá v súbehu s asf. cestou a exist. plynovodom. Napájané bude novým NN káblom NAYY-J 4x240mm2. NN vývod z navrhovanej 1-SR bude zaústený do novej 1-VRIS1+k uchytenej O stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájanie bude novým NN prepojom NAYY-J 4X95mm2.

NN rozvody - spoločná časť

Distribučné NN káblové vedenie navrhujem realizovať káblami NAYY-J 4x240mm2. Trasované budú prevažne v zeleni. Dĺžka hlavných NN rozvodov je 180m.

Prepoje z nových skríň SRNRIS na existujúce vzdušné vedenia navrhujem realizovať NAYY-J 4x95mm2. Trasované budú v súbehu s novými NN vedeniami smerom k najbližším existujúcim podperným bodom, kde budú ukončené prepojením na existujúce vedenia. Dĺžka NN rozvodov je 20m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXKV Q160mm, resp. PE {3160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornená na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

Pred začatím zemných prác musia byť podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

PS O1 - REKONŠTRUKCIA TS 0003-002

Existujúcu dva a pol stĺpovú trafostanicu TS 0003-002 navrhujem ponechať existujúcu. Exist. dva a pol stĺpová trafostanica bude vyzbrojená novým transformátorom o výkone 400kVA.

Existujúca trafostanica bude dozbrojená novými poistkami EFEN 25A a osadené budú na exist. poistkové

spodky.

NN rozvádzač - exist. 7 vývodový _

Navrhovaný NN rozvádzač trafostanice bude s menovitým prúdom 630A pre možnosť osadenia transformátora s výkonom 1x400kVA. Pre daný prípad bude použitý transformátor 400kVA. Od transformátora bude NN rozvádzač napojený káblom 1X NAYY-J 4x240mm2. NN rozvádzač bude opatrený výstražnými tabuľkami v zmysle STN a označením trafostanice TS.

K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány :

- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – bez pripomienok
- Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica – bez podmienok
- TTSK, Úrad Trnavského sam. kraja, Starohájska 10, Trnava - s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
- ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – bez pripomienok
- OTNS, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- Energotel, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- UPC Broadband Slovakia, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Sitel, s.r.o., Košice- bez pripomienok
- Transpetrol, a.s., Bratislava - bez pripomienok
- Eustream, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Bratislava- bez pripomienok
- Obec Borský Svätý Jur – s podmienkami
- Hydromeliorácie,š.p., Bratislava – bez pripomienok

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 10051/2023/DJ zo dňa 15.2.2023.
Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava ,** ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0099/2023/Mo zo dňa 6.02.2023.
Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zn. CD 6622/2023 zo dňa 07.03.2023.
Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA** , č. OU-SE-OSZP- 2023/003759-002 zo dňa 09.02.2023 , OU-SE-OSZP-2023/003772-002 zo dňa 03.02.2023 , OU-SE-OSZP-2023/003711-002 zo dňa 08.02.2023 .
Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **TTSK, Starohájska 10, Trnava** č. 08018/2023/ONM-3 zo dňa 05.04.2023 .
Rešpektovať stanovisko vo vyjadrení **OR HaZz v Senici,** ORHZ-SE-2023/000037-002 zo dňa 03.02.2023.
Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612324484 zo dňa 08.09.2023 .
Rešpektovať podmienky stanoviska **Obce Borský Svätý Jur** zo dňa 21.04.2023 a 20.4.2023 .

V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči navrhovanej stavbe.

O d ô v o d n e n i e :

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava podala dňa 08.11.2023 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavb „ SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK" ako líniová stavba v katastrálnom území Borský Svätý Jur . Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 18.12.2023 v súlade s § 61 a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných dňoch. V lokalite sa nachádzajú existujúce odberné miesta napojené z príliš vzdialenej TS. Z prevedeného merania kvality dodávky elektrickej energie na odberných miestach sa preukázala nevyhovujúca kvalita dodávky elektrickej energie. Z výsledkov merania boli zároveň zistené hodnoty nesymetrie a úbytku napätia, ktoré boli nevyhovujúce v zmysle STN EN 50160:2010/A2:2019 a vyhlášky 236/2016 Z.z. Výstavba nových VN prípojky pre napojenie rekonštruovanej TS VN vedenie bude zakabelizované v zelenom páse pieskovom lôžku. NN rozvody bude vyvedený výkon z TS na

napojenie a posilnenie existujúcich NN vzdušných vedení V dotknutej lokalite. Predmetom prevádzkových súborov je rekonštrukcia TS demontáž stavajúceho transformátora a jeho vyzbrojenie novým transformátorom o výkone 400kVA v záujmovej lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie koncovým zákazníkom. Predloženú dokumentácia na hore uvedenú stavbu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Dušan Držik, LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava . Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému a stavebnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné stavebné povolenie vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané vo vyjadreniach pre vydanie územného a stavebného povolenia treba v plnom rozsahu rešpektovať.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne stavať do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle§ 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 100.-€

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR 1

Mgr. Juraj S m o l á r
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Borský Svätý Jur .

Vyvesené dňa 09-02-2024

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR 2

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Západoslovenská distribučná, a,s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Ing. Martin Perniš, Donská 60, Bratislava IV – mestská časť Záhorská Bystrica
4. Obec Borský Svätý Jur 2x
5. Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
7. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
9. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
11. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Plátenícka 2 , Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
13. TTSK, Úrad Trnavského sam. kraja, Starohájska 10, Trnava
14. Spis